× obudowa plombowana typu RN

Pc = 2,92 kW





TB-O - projekt. szafka sterowania oświetleniem zabudowana na nodze słupa nr 1

UKŁAD TN-C

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Zakład Usług Inwestycyjnych w Wieluniu	
Nazwa obiektu : Projekt budowlano - wykonawczy budowy linii kablowej oświetlenia w ramach zadania pod nazwą "Budowa parkingu z budową placu zabaw" w Kadłubie Inwestor : Gmina Wieluń	data : 11. 2009
Przedmiot rysunku : Schemat ideowy szafki TB-O	nr rys. 3
Projektant: mgr inż. M. Wojterski upr. z § 9 ust. 1 pkt. 1 nr upr. 204/74/Łw podpis:	
Opracował : M. Pałyga	