



- Uwagi :**
1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istnie wymiary na budowie.
 2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
 3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniami materiałów.
 4. Instalacje należy wykonać w niedostępnych dla użytkowników i elementów.
 5. Przejścia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej.
 6. Całość robót wykonywać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, sanepidu, ppoż oraz aktualnymi technicznymi wykonania i odbioru dla danej instalacji Wytł. CDBRTI i NETA.
 7. Przed zamknięciem elementów należy sprawdzić wszystkie niezbędne wymiary na budowie.
 8. Zakres prac obejmuje również demontaż istniejących instalacji oraz urządzeń obsługujących modernizowane pomieszczenia. Elementy nie podlegające demontażowi należy zabezpieczyć, aby nie powodowały zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników.
 9. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

LEGENDA	
	- instalacja wody zimnej
	- instalacja wody ciepłej
	- instalacja wody ciepłej cyrkulacyjnej
	- instalacja wody ciepłej grzewczej
	- instalacja kanalizacji sanitarnej
	- instalacja kanalizacji sanitarnej tłocznej
	- instalacja kanalizacji sanitarnej podopieczni
	- instalacja wentylacji mechanicznej
	- sieć kanalizacji deszczowej
	- oznaczenie pionu wody zimnej i nr pionu
	- oznaczenie pionu wody ciepłej użytkowej i nr pionu
	- oznaczenie pionu wody ciepłej cyrkulacyjnej i nr pionu
	- oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej i nr pionu
	- pion instalacji kanalizacji sanitarnej i nr pionu
	- wpust podłogowy ze stali nierdzewnej, jednoczęściowy, zasysany, z odpływem pionowym oraz koszem osadczym o str. Ø75 lub Ø110mm
	- rewizja kanalizacyjna, zawór porządkowy ze złączką do węża DN 15, hydrant przeciwpożarowy HP25 (nakładany lub wlewkowy) z węzłem półzłotym dl. 20m lub 30m
	- oznaczenie przejścia przewodu przez przegrodę pożarową

Projekt
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena
ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1

Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo-teatralnej na salę widowiskowo-kinową

Inwestor
Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń,
Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 0-43 8860249

Stadium
Projekt wykonawczy zamienny

Bransza
Sanitarna

Rysunek
Rzut piwnicy - instalacje wodno - kanalizacyjne, instalacja hydrantów wewnętrznych.

Skala
1:50

grudzień 2011
Nr rys. **IK-01**

Sanitarna	mgr inż. Jarosław Hernes	WKP/0123/POOS/07
	inż. Marek Piłta	
	dr inż. Tomasz Pawłowski	WKP/0267/POOS/06

„Sound & Space” Robert Lebioda
60-682 POZNAN
ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel./Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl