



	G10 GŁAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(z0)3x2,5mm2
	G11 GŁAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(z0)3x2,5mm2
	G12 GŁAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(z0)3x2,5mm2
	G13 GŁAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(z0)3x2,5mm2
	G14 GŁAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(z0)3x2,5mm2
	G15 GŁAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(z0)3x2,5mm2
	G16 GŁAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(z0)3x2,5mm2
	G17 GŁAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(z0)3x2,5mm2
	G18 GŁAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(z0)3x2,5mm2
	G19 GŁAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(z0)3x2,5mm2
	G20 GŁAZDA 3F	3,0kW	YDY(z0)5x2,5mm2
	K1 GŁAZDA WTYKOWE KOMPUTEROWE	2,0kW	YDY(z0)3x2,5mm2
	K2 GŁAZDA WTYKOWE KOMPUTEROWE	2,0kW	YDY(z0)3x2,5mm2
	Z1 ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY	5,0kW	YDY(z0)5x10mm2
	LW3 CENTRALA WENTYLACYJNA	0,2kW	YDY(z0)5x2,5mm2
	PC3 POMPA MIESZAJĄCA CENTRALI LW3	0,05kW	YDY(z0)3x1,5mm2
	PS1 POMPA SCIEKOWA	1,5kW	YDY(z0)5x2,5mm2
	REZERWA 30% miejsca	5kW	

BILANS MOCY:
$\Sigma P=60,0kW$
$kz=0,5$
$Pz=30,0kW$
$I=47A \text{ (cosfi=0,93)}$

UWAGA:
Tablicę zasilającą-sterującą urządzeń układów wentylacji wraz z oprezwodowaniem
- kable zasilające i sterujące/sygnalizacyjne - montuje wykonawca urządzeń mechanicznych

Projekt			
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu			
- przebudowa Kino Teatru Syrena.			
ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1			
Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo - teatralnej na sale widowiskowo kinowej			
Inwestor			
Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń,			
Plac Kazimierza Wielkiego 1			
tel. 0-43 8860249			
Stadium			
Projekt wykonawczy zamienny			
Branża			
Elektryczna			
Rysunek			
Schemat ideowy tablicy TPP			
Skala			
1:100			
Nr rys.: E6 ark.: 2/2			
grudzień 2011			
Elektryczna			
Sprawdzający	Projektant	Nr. Uprawnien	
mgr inż. Maria Pawlik	mgr inż. Krystyna Stancik	172/DOS/09	
		Nr. Uprawnien	
		255/81/WBPP	
			
			