

LEGENDA

B2/0.12 +12 °C Φwym: 470 W	Legenda dot. ogrzewego pomieszczenia. Określenie nr pomieszczenia wraz z projektową temperaturą w pomieszczeniu i projektowanym obciążeniem cieplnym.
HV 20-600 720 mm	Grzejnik płytowy, zintegrowany do montażu na ścianie np. typ UNIVERSAL VK prod. BRUGMANN (parametry grzejnika: strona wykonania, ilość płyt, wysokość, długość)
GL_530 1040 mm	Grzejnik łazienkowy, drabinkowy, niezintegrowany do montażu na ścianie w wykonaniu higienicznym np. typ STANDARD prod. INSTAL-PROJEKT (parametry grzejnika: strona wykonania, wysokość, szerokość)
COz	Przewód zasilający instalacji centralnego ogrzewania.
COp	Przewód powrotny instalacji centralnego ogrzewania.
CTz	Przewód zasilający instalacji ciepła technologicznego.
CTp	Przewód powrotny instalacji ciepła technologicznego.
CO 1	Pion instalacji centralnego ogrzewania i nr pionu.
CT 1	Pion instalacji ciepła technologicznego i nr pionu
	Odpowietrznik automatyczny - montować w najwyższych punktach instalacji
P.POŻ	Oznaczenie przejścia przez przegrodę pożarową
ZO DN20	zawór odcinający zawór odcinająco - regulacyjny

Uwagi :

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniami materiałów.
4. Instalacje należy wyposażyć w niezbędne układy automatyki i sterowania.
5. Projekcja instalacji przez przegrody wyższenia pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej.
6. Całość robót wykonywać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, sanepid, poż oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru dla danej instalacji. Wyd. COBRTI Instal
7. Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie niezbędne wymiary na budowie.
8.Zakres prac obejmuje również demontaż istniejących instalacji oraz urządzeń obsługujących modernizowane pomieszczenia. Elementy nie podlegające demontażowi należy zabezpieczyć, aby nie powodowały zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników.
9. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.
10. Przewody instalacji grzewczej i ciepła technologicznego pokazano na rysunku bez izolacji.
11. Odcinki rurociągów prowadzonych na zewnątrz budynku zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych. Izolacja cieplna przewodów zgodnie z DzU 690 nr 75 z 2002r.

Projekt

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena

ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1

Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo-teatralnej na salę widowiskowo-kinową

Inwestor

Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń,
Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 0-43 8860249

Stadium

Projekt wykonawczy zamienny

Branża

Sanitarna

Rysunek

Rzut dachu - instalacja ogrzewcza i ciepła technologicznego

Skala

1:50

grudzień 2011

Nr rys.: **IG-04**

Sanitarna	mgr inż. Jarosław Hernes	Nr uprawnień WKP/0123/POOS/07	
	inż. Marek Pluta	Nr uprawnień	
	dr inż. Tomasz Pawłowski	Nr uprawnień WKP/0267/POOS/06	

„Sound & Space" Robert Lebioda
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl