


Uwagi:

1. Stosować obudowy z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych odpornych na promieniowanie UV o stopniu ochrony IP-44



Zakład Usług Inwestycyjnych mgr inż. M. Wojterski		oś. Armii Krajowej 8/12 98-300 Wieluń					
Obiekt	<i>Budowa zalicznikowego oświetlenia w ramach zadania "Budowa Skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i tyżworolką"</i>						
Adres inwestycji	<i>dz. nr ewid 1/11, 1/12, 52, 53, Obręb 6 Wieluń - Miasto, gmina Wieluń</i>						
Inwestor	<i>Gmina Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń</i>						
Nazwa rysunku	<i>Rysunek budowlany ZK1 i TSO</i>						
Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis					
Projektant	mgr inż. Michał Kiczka Nr upr.: ŁOD/2086/PWOE/13 Izba: ŁOD/IE/9929/13						
Sprawdzający	mgr inż. Maciej Wojterski Nr upr.: 204/74 Łw Izba: ŁOD/IE/2148/02						
Skala	-/-	Data	08.2013	Nr rysunku	E4	Strona	E / 10