


**UWAGA:**

1. W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywać ręcznie.
2. Końce rury osłonowej uszczelnić materiałem trwale plastycznym.
3. Po zasypaniu wykopu i zagęszczeniu gruntu do poziomu kabla, odtworzyć obsypkę piaskową i nałożyć folię ostrzegawczą.
4. Po całkowitym zasypaniu wykopu linkę stalową odciąć na wys. min 0,2 m ppt.

ZABEZPIECZENIE KABLA W MIEJSCU KOLIZJI			
Lokalizacja:	GASZYN, ul. Kamykowa, gm. Wieluń		
Inwestor:	GMINA WIELUŃ 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1		
Jednostka projektowa:	Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" WIELUŃ, Os. Stare Sady 46/18		Skala ---
Projektant:		Podpis	Data
mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.bud. 192/01/WŁ ŁOD/IS/1523/02			07.2006r.
			Nr rys. 4