


**UWAGA:**

1. W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywać ręcznie.
2. Końce rury osłonowej uszczelnić materiałem trwale plastycznym.
3. Po zasypaniu wykopu i zagęszczeniu gruntu do poziomu kabla, odtworzyć obsypkę piaskową i nałożyć folię ostrzegawczą.
4. Po całkowitym zasypaniu wykopu linkę stalową odciąć na wys. min 0,2 m ppt.

## ZABEZPIECZENIE KABLA W MIEJSCU KOLIZJI

Lokalizacja:	Dąbrowa, ul. Chtopickiego, Lelewela i Sowińskiego		
Inwestor:	GMINA WIELUŃ 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1		
Jednostka projektowa:	Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" WIELUŃ, Os. Stare Sady 46/18		Skala ---
Projektant:		Podpis	Data 07. 2006r.
mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.bud. 192/01/WŁ ŁOD/IS/1523/02			
mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.bud. 223/74/Łw ŁOD/IS/3054/03			Nr rys. 6