województwo: łódzkie
powiat: wieluński
gmina: Wieluń
obiekt: DĄBROWA

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

sporządzona na podstawie mapy sytuacyjno–wysokościowej 1:1000 (sekcje nr 131.412.132;134), mapy zasadniczej 1:500 (sekcja 131.412.1342) oraz pomiaru uzupełniającego wykonanego w marcu 2006 roku przez GEODETĘ UPRAWNIONEGO Hieronima Bartoszka.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Hieronim Bartoszek
ul. Stare Sady 46/18, 98-300 Wieluń
NIP 832-100-00-42, Regon 003272128

układ współrzędnych "1965"
poziom odniesienia "Kronsztadt"
stan aktualny na dzień 16 marca 2006 r.
Wieluń, dnia 22 marca 2006 r.

KIEROWNIK ROBOTY
mgr inż. Hieronim Bartoszek
nr ks. rob.: 5702–3/2006

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyskowicach
Ze zbioru zwrócono kopię ~~oryginału~~ całości
2 4 MAR 2006
1806 - 2171 / 2006
Przekazane zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.) materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie mogą być udostępniane przez jednostki do tego nieuprawnione.
WIELUŃ 2 4 MAR 2006
Matryca nr 157/2006

Projektowane obiekty budowlane. – ZUDP Wieluń			
Projektowany obiekt	Nr uzgodnienia	Data	Podpis
BRAK OBIEKTÓW PROJEKTOWYCH Wieluń, dn. 24 MAR 2006 podpis		STAROSTWO POWIATOWE w WIELUNIU Zespół Uprzednich Uzgodnień Projektowych ul. A.Struga 11, tel. (043) 843-30-16 98-300 Wieluń	

UWAGA: nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji (Ustawa: Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz.U. 30/1989, poz. 163)

SZKIC LOKALIZACJI skala 1:25000

UWAGA:
1. Na kabel telefoniczny i energetyczny, w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową PVC typu "Arot" ; D=50mm; L=0,5m. Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.
2. W miejscach kolizji prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności.

LEGENDA:
——— – istniejąca sieć wodociągowa
——— – istniejący kabel energetyczny
——— – istniejący kabel telefoniczny
SW3 – projektowana studzienka wodomierzowa
SW1, SW2 – istniejące studzienki wodomierzowe
N1–N14 – nowiertka wodociągowa 110/1 1/2" z zasuwą DN40
Z1–Z12 – zasuwa DN100 na sieci wodociągowej
W1–W20 – węzeł sieci wodociągowej
HP1–HP6 – hydrant nadziemny DN80
PZ1–PZ13 – punkt załamania trasy wodociągu
P1–P11 – punkt wejścia przyłącza do budynku
P12 – punkt połączenia z istniejącym przyłączem

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH		
Lokalizacja:	DĄBROWA, ul. Chłopickiego, Lelewela, Sowińskiego WIELUŃ, ul. Wysockiego	
Inwestor:	GMINA WIELUŃ, Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1	
Jednostka projektowa:	Biuro Usługowo–Projektowe "AKTE" WIELUŃ, Os. Stare Sady 46/18	Skala 1:500
Projektant:	mgr inż. Anna Nowakowska	
mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.bud. 192/01/Wł. ŁOD/IS/1523/02	Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr ewid. 192/01/ Wł. tel. 043/843-25-94 98-300 Wieluń Os. Stare Sady 46/18	Data 07.2006r.
Sprawdzający:		Nr rys. 1
mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.bud. 223/74/Lw ŁOD/IS/3054/03		

URZĄD MIEJSKI w WIELUNIU
plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń, woj. łódzkie
tel. (043) 8600216, fax (043) 8600200
NIP 832-10-28-131
Dokumentację sprawdzono w zakr. zgodności z warunkami ZRID nr 2C/ZD/P/ 200 / 06 z dn. 06.7.
uzgodniono.
Uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym ul. drogi gminnej
Podpis