

DECYZJA

Na podstawie art.39 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z 2015 r. Dz. U. poz. 460) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz.148), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku **Pana Damiana Ślpek ul. Broniewskiego 34/4/, 98-200 Sieradz działającego na podstawie pełnomocnictwa inwestora PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Teren, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź** w sprawie lokalizacji linii kablowej w pasie drogowym dz. nr 644 obr. Ruda gmina Wieluń

Zezwalam

Na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami tj. przyłącza kablowego zgodnie z załączonym planem zagospodarowania oraz udzielam prawa do dysponowania gruntem pasa drogowego dz. nr 644 obr. Ruda gmina Wieluń do prowadzenia robót związanych z wykonaniem przyłącza z zachowaniem następujących warunków:

1. Kabel energetyczny umieścić na takiej głębokości, aby nie zmniejszać stateczności i nośności podłoża naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń pasa drogowego. Kabel powinien być usytuowany w taki sposób, aby nie ograniczał przebudowy lub remontu drogi. W przypadku przebudowy drogi i wystąpienia kolizji z zabudowanym kablem, właściciel urządzenia zobowiązuje się do przełożenia kabla na własny koszt.
2. Teren zajęty pod inwestycję odtworzyć i odprowadzić do poprzedniego stanu.
3. Wykopy otwarte wykonane w pasie drogowym zasypywać warstwami i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu wynoszącym minimum 0,95.
4. Wykonać badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu po wykopach oraz inwentaryzację wykonanych robót przez uprawnionego geodetę.
5. Wyniki z badań wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz 1 egz. inwentaryzacji geodezyjnej dołączyć do dokumentów odbiorowych robót drogowych.
6. Inwestor uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i wykonywanie robót związanych z budową kabla energetycznego w Urzędzie Miejskim w Wieluniu.
7. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu budowlanego będącego podstawą wydania niniejszej decyzji należy ponownie uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Wieluniu.
8. Przebudowa lub modernizacja elementów pasa drogowego objętego niniejszą decyzją wymaga zgody zarządcy.

Uzasadnienie

Wnioskodawca złożył wniosek o uzgodnienie planu zagospodarowania, w którym przedstawił lokalizację przyłącza kablowego w pasie drogowym dz. nr 644 obr. Ruda gmina Wieluń.

Uznając za konieczne takie usytuowanie kabla energetycznego zgodnie z art.39 pkt. 3 , art.40 ust.1 i 2 ustawy o drogach publicznych postanowiona jak wyżej.

Zgoda wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które inwestor powinien wystąpić do Urzędu Miejskiego w Wieluniu, zgodnie z art.40 ust.2 ustawy o drogach publicznych.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

z up. BURMISTRZA
Maciej Preś
Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Otrzymują:

1. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren
Ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź

2. EL – DAM
Damian Ślipek
Ul. Broniewskiego 34/4, 98-200 Sieradz