



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu


ul. POW 14, 98-300 Wieluń

e-mail: wielun@pis.lodz.pl

telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.4720-12/15

Wieluń, dn. 28.07.2015r.



Burmistrz Wielunia
Urząd Miejski w Wieluniu
Pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu po zakończeniu badań mikrobiologicznych i chemicznych próbek wody pobranych w dniach 24 i 27.07.2015r. na obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli i chloru wolnego informuje, iż wyniki kształtują się następująco:

wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 24.07.2015r.:

- studnia – bakterie grupy coli - 0 jtk, Escherichia coli – 0 jtk,
- SUW Turów po uzdatnieniu – bakterie grupy coli - 0 jtk, Escherichia coli – 0 jtk, chlor wolny – 0,10 mg/l,
- sieć Turów Dom Samotnej Matki - bakterie grupy coli - 0 jtk, Escherichia coli – 0 jtk, chlor wolny – 0,19 mg/l,
- sieć Turów 49a – bakterie grupy coli - 0 jtk, Escherichia coli – 0 jtk, chlor wolny – 0,17 mg/l,

wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 27.07.2015r.:

- SUW Turów po uzdatnieniu – bakterie grupy coli - 0 jtk, Escherichia coli – 0 jtk, chlor wolny – 0,07 mg/l,
- sieć Turów Dom Samotnej Matki – bakterie grupy coli – 0 jtk, Escherichia coli – 0 jtk, chlor wolny – 0,15 mg/l,
- sieć Turów 49a – bakterie grupy coli - 0 jtk, Escherichia coli – 0 jtk, chlor wolny – 0,14 mg/l,

Woda nadaje się do spożycia.

Z uwagi na brak stabilności składu mikrobiologicznego wody, stwierdzanego podczas długotrwale prowadzonego monitoringu, woda będzie chlorowana.

Zobowiązano producenta wody Jerzego Korbiela właściciela Zakładu Eksploatacji Wodociągów w Wieluniu do kontroli stężenia chloru wolnego i utrzymywania go w dopuszczalnej zawartości.

Woda w sieci w miejscowości Turów podlega nadal monitorowaniu.

O powyższej sytuacji powiadomiono Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wieluniu, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi, producenta wody Pana Jerzego Korbiela – Zakład Eksploatacji Wodociągów w Wieluniu.

Umieszczono odpowiedni komunikat na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wieluniu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
 INSPEKTOR SANITARNY
 WIELUN

mgr farm. *Barbara Sulowska*
 specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego