

Wyniki - Ogólne

Nazwa projektu:	Biblioteka Publiczna
Lokalizacja...:	Wieluń
Projektant....:	mgr inż. Jerzy Prokopczyk
Data obliczeń :	Wtorek, 3 Lipca 2007, 19:19

Miejscowość...:	Wieluń		
Strefa klim. :	2	Temp. zewnętrzna [°C]:	-18

Pow.ogrz. [m2]:	675	Kubatura ogrz. [m3]...:	1850
-----------------	-----	-------------------------	------

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną..... Qo[W]:	34291
Zapotrzebowanie na moc cieplną dla wentylacji.. Qwent[W]	7902
Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach..... Qzc[W]:	0
Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]	50.8
Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]	18.5