

Wyniki - Zestawienie przegród

Symbol	Opis przegrody	k	F	Qp	Qsw	Q1	Rodzaj przegrody
DW		W/m <sup>2</sup> K	m <sup>2</sup>	W	GJ/rok	GJ/rok	
DZ		2.500	4,6	50			Drzwi wewnętrzne
OD		1.600	6,0	324			Drzwi zewnętrzne
PDI		1.600	140,0	8327			Okno (świetlik) zewnętrzne
PDI		0.981	62,5	2258			Podloga na gruncie I strefa
PDI		0.981	224,9	2491			Podloga na gruncie II strefa
STD		0.386	403,5	5783			Stropodach wentylowany
STEŻ		2.128	13,8	236			Strop ciepło do dołu
STR		1.032	85,8	859			Strop ciepło do dołu
STRZ		0.253	46,3	444			Strop nad przejazdem
SW12		2.249	55,4	1056			Ściana wewnętrzna
SW42		1.278	29,6	144			Ściana wewnętrzna
SZ		0.262	342,7	3280			Ściana zewnętrzna