

# ZESTAWIENIE IŁOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

dla pomieszczeń klimatyzowanych  
w budynku Biblioteki Publicznej w Wieluniu

Ozn. pom.	Nazwa pomieszczenia	Kubatura	Krotność wymian	Ilość powietrza wentylacyjnego	Uwagi
1	2	3	4	5	6
107	Czytelnia	296,3	7,5	2237	
102	Wypożyczalnia dla dzieci	236,3	6,4	1512	
108	Wypożyczalnia dla dorosłych	74,0	4,7	346	
109	Skład książek	173,6	2	347	
4 i 5	Skład książek	235,2	2	470	