



ZAK. NR 10 3

ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO
„INBUD”
98-300 WIELUŃ
OŚ.STARE SADY 19A
Tel.(043)8438266
Tel.kom.0603878925

.....

*nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych *
*usługi projektowe *usługi ogólnobudowlane *kosztorysowanie
*ocena i badanie stanu technicznego – budynków i budowli
– przewodów kominowych i wentylacyjnych

.....

Inwestor: **Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z.o.o**
 ul. Zamenhoffa 17
 98-300 Wieluń

Temat: **Aktualizacja projektu remontu i przebudowy**
 budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 dz. nr ewid. 86, obręb 14
 98 – 300 Wieluń . ul.Częstochowska 34

Projektant: **Kazimierz Bigos upr.156/79**

TECHNIK BUDOWLANY
KAZIMIERZ BIGOS
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 156/79

Wieluń 2007

Opis techniczny

Aktualizacja rysunków nrA-1 i nrA-2 na rysunki A-1a i A-2a projektu budowlanego "Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Częstochowskiej 34 w Wieluniu" polega na zainstalowaniu urządzeń kuchennych gazowych 4-palnikowych w lokalach mieszkalnych w/w budynku (w pom.kuchni). Należy zamontować również okienne nawiewniki ciśnieniowe. Powyższe nieistotne zmiany od zatwierdzonego budynku budowlanego zgodnie z art.36a, pkt5 ustawy Prawo Budowlane.(Dz.U.156, poz.1118)

Wytyczne i wymagania do zainstalowanie kuchenek gazowych 4-palnikowych

1. Kuchenki zasilane gazem płynnym propan-butan z butli gazowych o zawartości do 11kg
2. Butle z gazem umieścić co najmniej 1,5m od urządzenia promieniującego ciepło (grzejniki, piece)
3. Temperatura pomieszczeń, w którym instaluje się butlę nie może przekraczać 35°C
4. Kuchenki gazowe użytku domowego należy instalować w odległości co najmniej 0,5m od okien do boku urządzeń licząc w rzucie poziomym.
5. Dopuszcza się instalowanie kuchenek gazowych z zastosowaniem przewodów elastycznych mających certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Ilość powietrza wentylacyjnego usuwanego z kuchni wyposażonej w kuchenkę gazową wynosi 70m³/h.

Opracował:
Kazimierz Bigos



INBUD		Zakład Nadzoru Budowlanego INBUD tel. 8860314 kom. 603 878925 os. Stare Sady 19a, 98-300 Wieluń	
Objekt:	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - aktualizacja		
Adres:	ul. Częstochowska 34, 98-300 Wieluń		
Przedmiot rys.:	Rzut 1 piętra - rysunek zamienny		
Opracował:	tech. bud. Kazimierz Bigos	156/79	Nr rys. A-2a
Data:	Maj 2007r.		

