



UWAGA:

Na kabel energetyczny, w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową PVC typu "Arot" ; D=110mm; L=1,0m. Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.

Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.

ZABEZPIECZENIE KABLA ENERGET. W MIEJSCU KOLIZJI			
Lokalizacja:	98-300 WIELUŃ, ul. Dębowa		
Inwestor:	GMINA WIELUŃ 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1		
Jednostka projektowa:	Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" WIELUŃ, Os. Stare Sady 46/18	Skala	---
Projektant:	Podpis	Data	
mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.bud. 192/01/WŁ; ŁOD/IS/1523/02			
Sprawdzający:		Nr rys.	
mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.bud. 223/74/Łw ŁOD/IS/3054/03			
		7	