

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE

ZKP-2/2R0/2P

ZKP-2/2R0/2P/F

Nr kat.

INCOBEX

WIDOK

ISO 9001:2000

OPIS TECHNICZNY

4.5

wersja „a”

wersja „b”

530

570

440

180

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

EOM

Rezerwa pod licznik indukcyjny bezpośredni

LZ 5x120

LZ 5x35

PEN

RZ

RZK 00

RZK 01

NH-1/gG-80A
FR-103-100A

ZASTOSOWANIE

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla dwóch odbiorców oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wnekowego lub wolnostojącego

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji
Znamionowe napięcie pracy
Znamionowy prąd ciągły
Stopień ochrony IP
Klasa ochronności
Układ pracy

500 V
230/400 V
160 A
44
II
TN

Wypożyczenie standardowe

		Wnekowe	Wolnostojące		
		ZKP-2/2R0/2P wersja „a”	ZKP-2/2R0/2P wersja „b”	ZKP-2/2R0/2P/F wersja „a”	ZKP-2/2R0/2P/F wersja „b”
1	Obudowa ST 53x44	1	1	1	1
2	Obudowa ST 53x57/2	1	1	1	1
3	Fundament FT-53	-	-	1	1
4	Tablica licznikowa TL-3	2	2	2	2
5	Wspornik montażowy	6	6	6	6
6	Kanał montażowy	2	2	2	2
7	Rozłącznik bezp.	1	2	1	2
8	Listwa zaciskowa	2	2	2	2
9	Blacha montażowa	1	1	1	1
10	Szyna PEN AL 40x5	1	1	1	1
11	Rura 37	-	-	1	1

Wypożyczenie dodatkowe

12	Zadisk kablowy VK-95	1	1	1	1
13	Płetwa zacisku VK-95	1	1	1	1
14	Uchwyty kablowe	-	-	3	3
15	Kątownik 40x20x2	-	-	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające: YAKXS 4x 120 mm²

Kable odpływowe: YAKXS 4 x 120 mm²

Plan złącza kablowo-pomiarowego ZK-P

		BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Miroslaw Rajca 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F ☎/fax (0-77) 4647853 ; kom. 0-604 795 074 E-mail: bpimr@op.pl	
Rodzaj dokumentacji:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
Inwestor:	Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 ; 98-300 Wieluń		
Nazwa inwestycji:	SORTOWNIA ODPADÓW I KOMPOSTOWNIA W RUDZIE GM. WIELUŃ		
Nazwa opracowania:	PROJEKT ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO SORTOWNI ODPADÓW I KOMPOSTOWNI W RUDZIE GM. WIELUŃ		
Adres obiektu:	Wieś Ruda, gm. Wieluń, woj. łódzkie		
Nazwa rysunku:	Plan złącza kablowo-pomiarowego ZK-P		
Projektant/Branża:	Miroslaw Rajca	Instal. Elektr. Upr. 83/77/Op Upr. 50/82/Op	
Data opracowania:	wrzesień 2007	Skala: -----	Rys. nr 7.3.
© Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich, żadna część niniejszego opracowania nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakiegokolwiek techniką bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE „MR” w Opolu.			