


ZABEZPIECZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO W MIEJSCU KOLIZJI



UWAGA:

Na odstłonięty kabel w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową PVC typu "AROT" ; $L=1,0m$.
Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.

Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.