



#### UWAGI:

- Łączniki oświetleniowe montować na wys. 1,4m od posadzki.
- W pomieszczeniach sanitarnych i na zewnątrz budynku zastosować osprzęt hermetyczny

#### Oznaczenia:

Q1/TM – adres obwodu

- łącznik oświetleniowy
- łącznik oświetleniowy świecznikowy
- łącznik oświetleniowy schodowy
- łącznik zwierny światło/dzwonek
- gniazdo p/t podwójne z uziemieniem

U=3x400/230V  
UKŁAD TN-S  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

#### LEGENDA:

- W – WENTYLACJA GRAWITACYJNA
- W1 – WENTYLATOR MECHANICZNY O WYDAJNOŚCI 100m<sup>3</sup>/h
- OK – OKAP KUCHENNY

Obiekt:	Roboty remontowe oraz docieplenie budynku wielorodzinnego		
Adres:	ul.Św. Barbary 51, 98–300 Wieluń, dz.nr ewid.516		
Przedmiot rys.:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA PIĘTRA		skala 1:100
Projektowa <sup>3</sup> :	mgr inż. Krzysztof Rybczyński		Nr rys. E-2
			Data: LUTY 2009