



UWAGI:

- Łączniki oświetleniowe montowa
- W pomieszczeniach sanitarnych i na zewnątrz budynku zastosować osprzęt hermetyczny

Oznaczenia:

Q1/TM – adres obwodu

- łącznik oświetleniowy
- łącznik oświetleniowy świecznikowy
- łącznik oświetleniowy schodowy
- łącznik zwierny światło/dzwonek
- gniazdo p/t podwójne z uziemieniem

U=3x400/230V
UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

LEGENDA:

- W – WENTYLACJA GRAWITACYJNA
- W1 – WENTYLATOR MECHANICZNY O WYDAJNOŚCI 100m³/h
- OK – OKAP KUCHENNY

Obiekt:	Roboty remontowe oraz docieplenie budynku wielorodzinnego	
Adres:	ul.Św. Barbary 51, 98–300 Wieluń, dz.nr ewid.516	
Przedmiot rys.:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZYZIEMIA	
Projektowa:	mgr inż. Krzysztof Rybczyński	skala 1:100
		Nr rys. E-1
		Data: LUTY 2009