



**UWAGA:**

Na odstłonięty kabel w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT-A-PS 110 ;  $L=1,0m$ . Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.

Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.

**ZABEZPIECZENIE KABLA W MIEJSCU KOLIZJI**

Lokalizacja:	WIELUŃ, ul. Warszawska		
Inwestor:	GMINA WIELUŃ Wieluń, Pl. Kazimierza Wik. 1		
Jednostka projektowa:	Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE"	Skala	---
	WIELUŃ, Os. Stare Sady 46/18		
Projektant:	Podpis		Data
mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA			05.2009r.
Sprawdzający:			Nr rys.
mgr inż. JERZY PROKOPCZYK			6