


Skrzyżowanie

Zbliżenie



Rodzaje skrzyżowań lub zbliżeń	Najmniejsza dopuszczalna odległość w (cm)	
	Pionowa przy skrzyżowaniu	Pozioma przy zbliżeniu
Abia elektroenergetycznego nN z innymi kablami nN lub kablami sygnalizacyjnymi Un ≤ 1 kV	15	5
Abia sygnalizacyjnego I kabli zasilających urządzenia oświetleniowe kablami tego samego przeznaczenia	5	mogą się stykać
Abia elektroenergetycznego nN z kablami elektroenergetycznymi SN kV < Un < 30 kV	15	25
Abia elektroenergetycznego SN kV < Un < 30 kV z kablami tego samego przeznaczenia	15	10
Abia elektroenergetycznego o napięciu znamionowym do 30 kV z kablami innych użytkowników tego samego przedziału napięcia	15	25
Abia z mufami różnych kabli	nie dopuszcza się	jak L.p. 1 ÷ 5

Tablica 2 Odległości kabli elektroenergetycznych Un ≤ 30 kV i sygnalizacyjnych ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych

Lp.	Rodzaje skrzyżowań lub zbliżeń	Najmniejsza dopuszczalna odległość w (cm)	
		Pionowa przy skrzyżowaniu	Pozioma przy zbliżeniu
1	Rurociągi wodociągowe, ściekowe, ciepłe, gazowe z gazami niepalnymi	25 + średnica rurociągu	25 + średnica rurociągu
2	Rurociągi gazowe i ciepłownicze	25 + średnica rurociągu, ale nie mniej niż 100	25 + średnica rurociągu
3	Zbiorniki z gazem i cieczami palnymi	200	200
4	Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka)	40	40
5	Ściany fundamentów i inne budowle nieprzysłupne z wyjątkiem urządzeń wyszczególnionych w lp. 1, 2, 3	50	50
6	Skrainy szynoprzewodów	100 - między osłoną kabla i szyną szynoprzewodu	250
7	Urządzenia elektryczne i inne urządzenia elektryczne	15003/01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych	15003/01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

Zakład Usług Inwestycyjnych w Wieluniu	
Nazwa obiektu : Projekt budowlany - wykonawczy budowy parkingu przy ul. P.O.W. dz. nr ewid. 231/5 61.688, obręb 9 w Wieluniu	Data : 08.09. r.
Przedmiot rysunku : Skrzyżowanie kabla z urządzeniami podziemnymi i innymi kablami	Nr rys. 5
Autor projektu : mgr inż. M. Woźniński	Podpis:
uprawniony z §9 ust. 1 pkt. 1 nr 204/74 Łw	
Opracował : M. Pakya	