

projekt. słupy oświetleniowe EOC 10,5/2,5 - szt 7
z oprawami SGS 101/70 W - szt. 8

C oświetlenie całonocne - szt. 3

P oświetlenie północne - szt. 5

Pc = 4,85 kW

całkowita dług. YKY 4x6 mm² = 238 / 342 m

UKŁAD T T SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Zakład Usług Inwestycyjnych w Wieluniu mgr inż. M. Wojterski 98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 8/12, tel. 8434901	
Nazwa obiektu : Projekt budowlano - wykonawczy budowy oświetlenia ulicznego parprzy ul. P.O.W. dz. nr ewid. 231/5 61,68,8,231/3,402 obręb 9 w Wieluniu Inwestor : GMINA Wieluń, Wieluń Pl. Kazimierza 1	data : 06. 2009
Przedmiot rysunku : Schemat ideowy linii kablowej oświetlenia ulicznego	nr rys. **2**
Projektant: mgr inż. M. Wojterski upr. z § 9 ust. 1 pkt. 1 nr upr. 204/74/Łw podpis:	
Sprawdził : mgr inż. P. Piktus	
Opracował : M. Pałyga	