



Na odcinku między węzłami T3 i T4 przewód układać na głębokości 1,5m ze stałym spadkiem i=0,4% w kierunku przepompowni.

Projektant:  
mgr inż. Anna Nowakowska

Sprawdzający:  
mgr inż. Jerzy Prokopczyk

Rys. nr KS-14  
PROFIL PODŁUŻNY  
PRZEWODU TŁOCZNEGO

skala: 1:100/250