MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 1:500

Z GEODEZYJNĄ INWENTARYZACJĄ URZĄDZEŃ PODZIEMNYC H

WOJ. ŁÓDZKIE
POW. WIELUŃ
GM. WIELUŃ
OB. WIELUŃ-KOŚCIUSZKI II obr.9

ARKUSZ 1(2)

WYKONANA NA PODSTAWIE MAPY ZASADNICZEJ W SKALI 1:500
SEKCJE 131.412.2541; 2542; 2543; 2544; 2532; 2534; 0512; 0521
ORAZ POMIARU UZUPEŁNIAJĄCEGO WYKONANEGO W CZERWCU 2007
PRZEZ GEO-POMIAR SP. Z O.O. W WIELUNIU

KIEROWNIK ROBOTY :

UKŁAD POZIOMY: „ 1965 "
UKŁAD PIONOWY: „ KRONSZTADT "

PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE -ZUD WIELUŃ			
Projektowany obiekt	Nr uzgodnienia	Data	Podpis
Ks , kd proj	40/2005		
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 486	57/2005	26.07.2007	

LEGENDA:

- w110 — projektowany wodociąg z rur PVC 110mm
- w160 — projektowany wodociąg z rur PVC 160mm
- ks200-23,0 — projektowany kanał sanitarny z rur PVC 200mm
- projektowany przykanalik sanitarny z rur PVC 160mm
- projektowany przewód tłoczny z rur PE 90mm
- W — węzeł sieci wodociągowej
- Z — zasuwa odcinająca
- HP — hydrant nadziemny DN80 do celów p.poż.
- S — studzienka kanalizacji sanitarnej
- K — punkt zakończenia przykanalika sanitarnego
- PP1 — przepompownia ścieków sanitarnych
- T1 — punkt załamania przewodu tłocznego

UWAGI:

1. Spadki kanałów sanitarnych i deszczowych podano na profilach podłużnych.
2. Z uwagi na kolizje z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, wykopy w miejscu kolizji wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Na odsłonięte kable nałożyć dwudzielne rury osłonowe typu AROT-PVC 110mm. Końce rur osłonowych uszczelnić materiałem trwale plastycznym. Przy zasypywaniu wykopu, na trasie kabli ułożyć taśmy ostrzegawcze.
4. Przy zasypywaniu wykopu grunt zagęszczać mechanicznie warstwami co 35cm.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ		
Lokalizacja:	WIELUŃ, Os. Kościuszki II	
Inwestor:	GMINA WIELUŃ, 98-300 Wieluń, Pl. Kaziemierza Wlk. 1	
Jednostka projektowa:	Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" WIELUŃ, Os. Stare Sady 46/18	
BRANŻA SANITARNA Projektant: mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.bud. 192/01/WŁ ŁOD/IS/1523/02	Podpis	Skala 1:500 Data 07.2008r.
Sprawdzający: mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.bud. 223/74/Łw ŁOD/IS/3054/03		Nr rys. W-1a KS-1a