



UWAGA:

Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.

## ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPLNEJ W MIEJSCU KOLIZJI

Lokalizacja:	Wieluń, ul.Kolejowa, ul.Pszenna, ul.Sieradzka ul.Ciepłownicza, ul.Błońska		
Inwestor:	GMINA WIELUŃ, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wik. 1		
Jednostka projektowa:	BU-P "AKTE" Anna Nowakowska 98-300 Wieluń, Os. Stare Sady 46/18		
Projektant:	Podpis		Skala
mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.bud. 192/01/WŁ ŁOD/IS/1523/02			---
Sprawdzający:			Data
mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.bud. 223/74/Łw ŁOD/IS/3054/03			11.2009r.
			Nr rys.
			10