PRZEKRÓJ C-C - SKALA 1:50



SZ10	
	tynk mineralny na siatce
100 mm	styropian Termo Organika Platinum+ Fasada
288 mm	MAX 288/220 kl. 15
120 mm	styropian Termo Organika Platinum+ Fasada
	klej na siatce

SZ6	
	tynk mineralny na siatce
120 mm	styropian Termo Organika Platinum+ Fasada
88 mm	miniMAX 88/220 kl. 20
30 mm	styropian Termo Organika Platinum+ Fasada
288 mm	MAX 288/220 kl. 15
15 mm	tynk cem.−wap.

SZ7	
	tynk mineralny na siatce
120 mm	styropian Termo Organika Platinum+ Fasada
88 mm	miniMAX 88/220 kl. 20
30 mm	styropian Termo Organika Platinum+ Fasada
290 mm	wieniec żelbetowy 290/220 mm
15 mm	tynk cem.−wap.

SZ8	
	klej na siatce
120 mm	styropian Termo Organika Platinum+ Fasada
88 mm	miniMAX 88/220 kl. 20
30 mm	styropian Termo Organika Platinum+ Fasada
288 mm	MAX 288/220 kl. 15
15 mm	tynk cem.−wap.

SZ9	
	klej na siatce
120 mm	styropian Termo Organika Platinum+ Fasada
88 mm	miniMAX 88/220 kl. 20
30 mm	styropian Termo Organika Platinum+ Fasada
290 mm	wieniec żelbet. 290/320 mm i 290/220 mm
15 mm	tynk cem.−wap.

PM2	
38 mm	deski sosnowe gr. 38 mm
40 mm	legary drew. 4/6 cm co 60 cm
	wełna mineralna twarda
60 mm	keramzyt maxit 4−10 S
80 mm	płyty żelbetowe WPS120 i WPS90
160 mm	belki stalowe IPE160−S235JRG2 (St3S)
	siatka stalowa
20 mm	dwuwarstwowy tynk perlitowy

DA4	
18 mm	blachodachówka BUDMAT SARA
50 mm	łaty 5/5 co 35 cm
25 mm	kontrłaty 2.5/5
25 mm	2x papa na deskowaniu gr. 25 mm
180 mm	krokwie drewniane 8/18 cm
160 mm	wełna mineralna miękka
40 mm	ruszt drewniany
40 mm	wełna mineralna miękka
	folia paroizolacyjna
12 mm	płyta G−K gr. 12 mm

DA3	
18 mm	blachodachówka BUDMAT SARA
50 mm	łaty 5/5 co 35 cm
25 mm	kontrłaty 2.5/5
25 mm	2x papa na deskowaniu gr. 25 mm
180 mm	krokwie drewniane 8/18 cm
	pustka powietrzna
200 mm	wełna mineralna miękka
	istn. pokrycie papowe
	istn. płyta żelbetowa
	istn. tynk cem.−wap.

UWAGI:

1. Podkłady pod fundamentami wykonać z betonu klasy B7,5 o gr. min. 10 cm.
2. Ściany fund. należy zaizolować przeciwwilgociowo powłokami bitum. np. 2x Dysperbit, względnie wykonać tynk wodoodporny Atlas Woder S.
3. Przestrzeń dachową należy wentylować za pomocą nawiewów umieszczonych w okapie oraz wywietrzaków dachowych.
4. Podsypkę keramzytową pod posadzkami należy zagęścić o 10% (gr. wyjściowa keramzytu 22 cm). Pod posadzkami należy usunąć zalegające grunty nasypowe oraz glebę. Folię budowlaną na gruncie układać tylko w przypadku stwierdzenia wilgotnego podłoża.

PHU MADA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
98-300 Wieluń
ul. Świętej Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341
tel.kom. 506 151165

Nazwa inwestycji	Rozbudowa budynku remizy OSP w Kadłubie	
Adres inwestycji	Kadłub, dz. nr ewid. 51, gm. Wieluń	
Inwestor adres zam.	Gmina Wieluń, Pl. K. Wielkiego 1, 98−300 Wieluń	
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ C−C.	
Projektant:	mgr inż. arch. Daniel Czarnuch upr. nr 2/R−82/ŁOIA/07 −ŁO 0548	
Opracowanie:	mgr inż. Adam Morawiak	
Skala 1:50	Data oprac. 09.2009	Tom I / Nr rys. A11