



UWAGA:

1. Kanał grawitacyjny układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm.
2. Obsypkę kanału wykonać z piasku do wysokości 20cm powyżej górnej krawędzi rury.
2. Zасыпkę wykopów wykonać piaskiem (pełna wymiana gruntu).

RYS. NR 2-7  
PROFIL PODŁUŻNY: S21-S17

Projektant: mgr inż. Anna Nowakowska

Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Prokopczyk