



UWAGA:

1. Przewód tłoczny układać w otulinie piaskowej o grubości 10cm.

2. Zasyrkę wykopów wykonać piaskiem (pełna wymiana gruntu).

RYS. NR 3-2

PROFIL PODŁUŻNY: PT4-PT10

Projektant: mgr inż. Anna Nowakowska

Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Prokopczyk