



UWAGA:

- Kanał grawitacyjny układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm.
- Obsypkę kanału wykonać z piasku do wysokości 20cm powyżej górnej krawędzi rury.
- Zasypkę wykopów wykonać piaskiem (pełna wymiana gruntu).

RYS. NR 2-4
PROFIL PODŁUŻNY: B8-B15

Projektant: mgr inż. Anna Nowakowska

Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Prokopczyk