



**UWAGA:**

Na odstłonięty kabel w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT –A–PS100 ; L=1,5m. Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym. Na wysokości ok. 20cm nad kablem ułożyć folię ostrzegawczą.

Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.

**ZABEZPIECZENIE KABLA ENERG. I TELEF. W MIEJSCU KOLIZJI**

Lokalizacja:	WIELUŃ, ul. Rymarkiewicz		
Inwestor:	GMINA WIELUŃ, 98–300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1		
Jednostka projektowa:	BU–P "AKTE" Anna Nowakowska 98–300 Wieluń, os. Stare Sady 46/18	Skala	---
Projektant:	mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.bud. 192/01/WŁ ŁOD/IS/1523/02	Podpis	Data 08.2010r.
Sprawdzający:	mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.bud. 223/74/Lw ŁOD/IS/3054/03		
		Nr rys.	8