



**UWAGA:**

1. W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywać ręcznie.
2. Końce rury osłonowej uszczelnić materiałem trwale plastycznym.
3. Po zasypaniu wykopu i zagęszczeniu gruntu do poziomu kabla, odtworzyć obsypkę piaskową i nałożyć folię ostrzegawczą.
4. Po całkowitym zasypaniu wykopu linkę stalową odciąć na wys. min 0,2 m ppt.

Temat	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ <span style="float: right;">Data: 05.2010 r.</span>	
Tytuł rys.:	ZABEZPIECZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO W MIEJSCU KOLIZJI	
Inwestor:	GMINA WIELUŃ, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 98-300 WIELUŃ	Nr rys.: 8
Autor projektu:	mgr inż. Michał Siatkowski	Podpis:
Wykonał:	mgr inż. Michał Siatkowski	Podpis: