



UWAGA:

Na odstąpiony kabel w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT –A–PS100 ; L=1,5m. Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym. Na wysokości ok. 20cm nad kablem ułożyć folię ostrzegawczą.

Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.

ZABEZPIECZENIE KABLA ENERG. I TEL. W MIEJSCU KOLIZJI			
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ			
Lokalizacja:	URBANICE – gmina Wieluń		
Inwestor:	GMINA WIELUŃ 98–300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1		
Jednostka projektowa:	P P–U–H R.A.W. Robert Wojnowicz 90–030 Łódź, ul. Nowa 29/31		Skala ---
Projektant:	Podpis		
mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.bud. 192/01/WŁ ŁÓD/IS/1523/02			Data 09.2009r.
Sprawdzający:			Nr rys. 8
mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.bud. 223/74/Łw ŁÓD/IS/3054/03			