

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.
98-300 WIELUŃ, ul. Zamenhofa
tel. 043/843 31 15, 843 31 16, fax 843 42 11
Regon 730034235, NIP 632-000-35-02
Nr KRS 0000133607
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście
kapitał zakładowy: 12.647 000,-

Wieluń, 24.08.2011 r.

NW – 334/7/ 1255/2011

Projektowanie Instalacji Sanitarnych
i Usługi Inwestycyjne
Rafał Kowaliński
Ul. Wysockiego 22, Dąbrowa
98-300 Wieluń

**Dotyczy: wydania warunków technicznych do wykonania sieci
kanalizacyjnej w ulicy Częstochowskiej w Wieluniu**

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004r. poz. 1156) i Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 z późniejszymi zmianami r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747), Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu ustala następujące warunki techniczne do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Częstochowskiej w Wieluniu.

KANALIZACJA SANITARNA

1. Należy projektować kanał sanitarny w pasie drogi ul. Częstochowskiej. Odprowadzenie ścieków sanitarnych przewidzieć do istniejącej studzienki rewizyjnej w ul. Matejki.
2. Projektowany kanał sanitarny w pasie drogi umieścić w stalowej rurze osłonowej.
3. Kanał sanitarny projektować z rur PCV Ø 200 mm klasy SN 8 łączonych w kielichach na uszczelki gumowe umożliwiające grawitacyjny spływ ścieków.