



**UWAGA:**

Na odstłonięty kabel w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT-A-PS 110 ; L=1,0m. Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.

Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.

### ZABEZPIECZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO W MIEJSCU KOLIZJI

Lokalizacja:	WIELUŃ, ul. Łąkowa, dz. nr ewid. 1/1, 70/1 – obr. 12		
Inwestor:	GMINA WIELUŃ, 98–300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wik. 1		
Jednostka projektowa:	BU–P "AKTE" Anna Nowakowska 98–300 Wieluń, os. Stare Sady 46/18	Skala	---
Projektant:	mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA	Data	09.2011r.
Asystent projektanta:	mgr inż. JUSTYNA ROGACKA	Nr rys.	5