

Wieluń, 16.08.2011 r.

NW – 330/7/ 1255/2011

Projektowanie Instalacji Sanitarnych
I Usługi Inwestycyjne
Rafał Kowaliński
Ul. Wysockiego 22, Dąbrowa
98-300 Wieluń

**Dotyczy: wydania warunków technicznych do wykonania sieci wodociągowej
w ulicy Strumykowej w Gaszynie gm. Wieluń**

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004r. poz. 1156) i Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 z późniejszymi zmianami r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747), Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu ustala następujące warunki techniczne do wykonania sieci wodociągowej w ulicy Strumykowej w Gaszynie gm. Wieluń

WODOCIĄG

1. Należy wykonać sieć wodociągową w ulicy Strumykowej z włączeniem do istniejącego wodociągu W – 160 mm i przedłużeniu W-90 mm .
2. Wodociąg należy zaopatrzyć w armaturę towarzyszącą sieci tj. hydranty przeciwpożarowe typu nadziemnego.
3. W miejscu połączenia przewidzieć zasuwy odcinające na każdy kierunek na nowoprojektowanym wodociągu W – 110 mm PE.