

## OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERNU

### 1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest : Budowa wodociągu – Gaszyn ul. Strumykowa

### 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu wraz z przewidywanymi zmianami

Projektowany wodociąg zlokalizowany jest w drodze gminnej nr. ewid. 735 i 818 w miejscowości Gaszyn Obręb Nr. 5.

Pozostała część wodociągu zlokalizowana jest w działce prywatnej nr. ewid. 818

W rejonie projektowanego wodociągu istnieje kabel telekomunikacyjny.

Na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 zlokalizowano projektowany wodociąg i dwa przyłącza wodociągowe a ich położenie określono współrzędnymi „X” „Y”.

### 3. Zestawienie parametrów kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej

Długość sieci wodociągowej Ø 110 PE SDR 26, PN 10 293,00 mb

### 4 Ochrona zabytków

Projektowana inwestycja znajduje się poza strefami szczególnej ochrony konserwatorskiej

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wieluniu

### 5. Obsługa komunikacji i infrastruktury technicznej

Realizacja infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej - zgodnie z przepisami szczególnymi na warunkach zarządców sieci i dróg.

### 6. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko

Inwestycja ma dodatni wpływ na środowisko gdyż budowa wodociągu poprawia warunki zdrowotne mieszkańców.

### 7. ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych

Inwestycja nie znajduje się w terenie górniczym

PROJEKTOWANIE  
INSTALACJI SANITARNYCH I USŁUGI INWESTYCYJNE  
Rafał Kowaliński  
98-300 Wieluń-Dąbrowa, ul. Wysockiego 22  
tel. 043/843-49-24, kom. 0-605-442-021  
NIP 832-102-49-94, REGON 730245641

Rafał Kowaliński  
upr. do kierowania i projektowania w zakresie  
budowy instalacji i urządzeń sanitarnych  
Nr. ewid. 237/74 Łw  
98-300 Wieluń-Dąbrowa, ul. Wysockiego 22  
tel.(0-43) 843-49-24, kom. 0-605-442-021