



UWAGA:

Na odstłonięty kabel w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT-A-PS 110 ; L=1,0m. Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.

Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.

ZABEZPIECZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO W MIEJSCU KOLIZJI

Lokalizacja:	MASŁOWICE, dz. nr ewid. 537, 594, 626, gm. Wieluń		
Inwestor:	GMINA WIELUŃ, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1		
Jednostka projektowa:	BU-P "AKTE" Anna Nowakowska 98-300 Wieluń, os. Stare Sady 46/18		Skala ---
Projektant:		Podpis	Data 09.2011r.
mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA			
Asystent projektanta: mgr inż. JUSTYNA ROGACKA			Nr rys. 7