ISTNIEJĄCA ZABUDOWA
II
- Nieaktywny kocioł -
zaplanować rozbiórkę ściany
oraz usunięcie pieca podczas
wykonywania prac budowlanych
ROZBUDOWA
ISTNIEJĄCA ZABUDOWA
I
III
SŻ3
30x35cm
SŻ0
SZ0
SZ1
25x25cm
- 1 / 0 1
- 1 / 0 2
- 1 / 0 2 a
- 1 / 0 4
- 1 / 0 5
- 1 / 0 6
- 1 / 0 7
- 1 / 0 8
- 1 / 0 9
- 1 / 1 0
- 1 / 1 1
- 1 / 1 2
- 1 / 1 3
- 1 / 1 4
Warsztat +16 °C
Φwym: 703 W
Magazyn warsztatu +16 °C
Φwym: 129 W
Toaleta +24 °C
Φwym: 979 W
Korytarz +20 °C
Φwym: 1105 W
Garderoba +24 °C
Φwym: 1576 W
Toaleta +24 °C
Φwym: 268 W
Toaleta +24 °C
Φwym: 376 W
Korytarz +20 °C
Φwym: 1137 W
Garderoba +24 °C
Φwym: 1938 W
Pom. gosp. +16 °C
Φwym: 0 W
Rozdzielnia +15 °C
Φwym: 0 W
Pom. wymiennikowni +12 °C
Φwym: 0 W
Klatka schodowa +16 °C
Φwym: 766 W
Korytarz +20 °C
Φwym: 565 W
Pom. gospodarcze +12 °C
Φwym: 0 W
Pom. dla orkiestry +20 °C
Φwym: 1865 W
ZL I KI C
Podłączyć do wymiennika ciepła technologicznego
Qo = 101,0 kW
V = 4,4 m3/h
t1 / t2 = 80/60°C
dp = 1 mH2O
V zł = 0,6 m3
Podłączyć do wymiennika c.o. wejścia cieplnego
Qg = 47,5 kW
V = 2,1 m3/h
tz/ tp = 80/60 kW
dp = 12,0 mH2O
V zł = 0,3 m3
ściana kątowa oporowa
Istniejący strop nad sceną z uwagi na zły stan techniczny należy rozebrać
Przewody zasilające grzejniki w pom. magazynu, sali kinowej na parterze
Przewody zasilające grzejnik na scenie sali kinowej
Przewody prowadzone na kond. parteru
Przewody prowadzić na parter
REI 120
REI 60
EI30
EI60
Wkuć w bruzdę
Zawór odcinający DN15 prod. OVENTROP
Zawór odcinający DN20 prod. OVENTROP
Zawór odcinający DN25 prod. OVENTROP
Zawór odcinający DN40 prod. OVENTROP
Zawór odcinający DN 20 prod. OVENTROP
Zawór odcinający DN 40 prod. OVENTROP
Zawór kontr. - pomiarowy prod. OVENTROP typ HYDROCONTROL VTR-z3" DN 15
Zawór kontr. - pomiarowy prod. OVENTROP typ HYDROCONTROL VTR-z3" DN 25
Zawór odcinający DN 25 prod. OVENTROP
Zawór odcinający DN 25 prod. OVENTROP
Zawór odcinający DN 25 prod. OVENTROP