

OZNACZENIA:

	Zwody poziome -drut DFeØ8mm
	Maszt odgromowy, izolowany, wolnostojący np. f-my Dehn; z zaznaczoną strefą ochronną h=5,5/8,8m - wysokość masztu/strefa ochrony
	Zwody pionowe - DFe Ø8mm n.c.
	Przewody odprowadzające - drut DFeØ10 w rurce PCV22/grubościennej
ZK	Złącza kontrolne-montowane w obudowach, w studzience w gruncie np. firmy Galmar
	Uziom pionowy stalowy pomiedziowany np. firmy Galmar - rezystancja uziomu Ru<10 Ohm
LNW-1	Wypust dla zasilania centrali LNW-1 pozostawić zapas przewodu l=~5m
WENT	Wypust dla zasilania wentylatora dachowego
	Rozłącznik manewrowy (wg. schematów) montować przy urządzeniu
	Rura osłonowa odporna na promienie UV np. RHDPE UV Ø32(160)

UWAGI:
1. Dla obiektu przyjęto IV poziom ochrony odgromowej.
2. Istniejący wentylator dachowy użytkowany z sąsiedniego budynku należy zasilić z instalacji elektrycznej budynku z którego jest użytkowany.

Projekt
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena.
ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1
Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo - teatralnej na sale widowiskowo kinowej

Inwestor
Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 0-43 8860249

Stadium
Projekt wykonawczy zamienny

Branża
Elektryczna

Rysunek
Rzut Dachu-INSTALACJA ODGROMOWA

Skala 1:100

grudzień 2011
Nr rys.: **E5**

Elektryczna			
Projektant	mgr inż. Krystyna Stanclik	Nr. Uprawnien 172/DOŚ/09	
Sprawdzający	mgr inż. Maria Pawlik	Nr. Uprawnien 255/81/WBPP	

„Sound & Space" Robert Lebioda
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl