

CU1



skrzętka UTP kat. 5e (max. 100m)

klasyczny switch komputerowy

jednostka sterująca CIT2 3x64 (3 obwody, max. 64 oprawy na jednym obwodzie)

UWAGI:

1. Instalację monitoringu oświetlenia awaryjnego wykonać należy zgodnie z DTR producenta, np. firmą ESSYSTEM.

Projekt Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena. ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1 Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo - teatralnej na scenie widowiskowo kinowej			
Inwestor <b>Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1</b>  tel. 0-43 8860249			
Stadium <b>Projekt wykonawczy zamienny</b>			
Branża <b>Elektryczna</b>			
Rysunek <b>Schemat centrali monitoringu opraw awaryjnych</b>			
Skala <b>1:100</b>		grudzień 2011 Nr rys.: <b>E20</b>	
Elektryczna			
Sprawdzający	Projektant	Nr. Uprawnień	
mgr inż. Mariia Pawlik	mgr inż. Krystyna Stancik	172/DOŚ/09	
		Nr. Uprawnień	
		255/81/WBPP	
<b>„Sound &amp; Space” Robert Lebioda</b> 60-682 POZNAŃ ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A Tel. /Fax.: (061) 825-65-27 sound@space.pl			