



UWAGA:

1. W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywać ręcznie.
2. Końce rury osłonowej uszczelnić materiałem trwale plastycznym.
3. Po zasypaniu wykopu i zagęszczeniu gruntu do poziomu kabla, odtworzyć obsypkę piaskową i nałożyć folię ostrzegawczą.
4. Po całkowitym zasypaniu wykopu linkę stalową odciąć na wys. min $0,2\text{ m}$ ppt.

Temat	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ		Data:	03.2012 r.
Tytuł rys.:	ZABEZPIECZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO W MIEJSCU KOLIZJI			
Inwestor:	GMINA WIELUŃ, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 98-300 WIELUŃ		Nr rys.:	5
Autor projektu:	mgr inż. Michał Siatkowski		Podpis:	
Wykonał:	mgr inż. Michał Siatkowski		Podpis:	