

**BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH  
I NADZORU INWESTYCYJNEGO  
"P R O T E C H S A N"  
ZDZISŁAW GRACZYK  
UL. J. MALCZEWSKIEGO 9  
98-300 WIELUŃ,**

**Dotyczy :** warunków technicznych na wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości **Olewin** w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Wieluń p.n. „Dobudowa wodociągu we wsi Olewin”.

Na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 ) Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690) oraz z późniejszymi zmianami i ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747), ustala się następujące warunki techniczne wykonania rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości **Olewin** gmina Wieluń.

1. Sieć wodociągową projektować rur PCV 90.
2. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej projektować w miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej poprzez wmontowanie trójnika kołnierзовego T 100/90 wraz z zasuwą obudowa i skrzynką uliczną zasuwy.
3. Trasę sieci wyposażać w hydranty naziemne Ø 80 zgodnie z normą PN-71/B-02863.
4. Przed przystąpieniem do pracy należy:
  - Dokumentację projektową opracowaną w skali 1:500 w czterech jednobrzmiących egzemplarzach przedłożyć do uzgodnienia w tutejszym zakładzie.
  - Przed przystąpieniem do wykonania robót Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwych organów na prowadzenie robót w pasie drogowym.
  - Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, Inwestor zobowiązany jest do zlecenia inwentaryzacji powykonawczej odcinka wodociągu jednostce geodezyjnej.
  - Projekt należy uzgodnić w Zespole Uzgodnień Dokumentacji, w Urzędzie Miejskim w Wieluniu oraz w Zakładzie Eksploatacji Wodociągów w Wieluniu.

Kierownik do spraw eksploatacji

*Korbiel*  
Maciej Korbiel