



UWAGA:

Na odstąpnęty kabel w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT-A-PS 110 ; L=1,0m. Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.

Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.

**ZABEZPIECZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO
I TELEFONICZNEGO W MIEJSCU KOLIZJI**

Lokalizacja:	DĄBROWA, gm. Wieluń; WIELUŃ obręb 3 i 4		
Inwestor:	GMINA WIELUŃ, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1		
Jednostka projektowa:	BU-P "AKTE" Anna Nowakowska 98-300 Wieluń, Os. Stare Sady 46/18	Skala	---
Projektant:		Podpis	
mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA		Data	
		10.2010r.	
Sprawdzający:		Nr rys.	
mgr inż. JERZY PROKOPCZYK		6	