

Wieluń, 17.08.2012 r.

NW – 224/7/1649/2012

**Biuro Usługowo- Projektowe  
„AKTE”, Anna Nowakowska  
os. Stare Sady 46/18  
98 – 300 Wieluń**

**Dotyczy: wydania warunków technicznych do projektowania  
przyłącza kanalizacji sanitarnej do dz. nr 869/4 i 919/3 przy ul. Kłosowej w Gaszynie  
gm. Wieluń**

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004r. poz. 1156) i Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 z późniejszymi zmianami r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747), Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu ustala następujące warunki techniczne do projektowania przyłącza kan do dz. nr 869/4 i 919/3 przy ul. Kłosowej w Gaszynie gm. Wieluń

## **KANALIZACJA SANITARNA**

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z w/w działek należy przewidzieć poprzez wybudowanie przydomowych przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie działki nr 869/4 i 919/3 przy ul. Kłosowej w Gaszynie
2. Ścieki sanitarne z przydomowych przepompowni powinny być odprowadzone do czynnej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 63 mm PE znajdującej się w ul. Kłosowej w Gaszynie gm. Wieluń.
3. Przykanalik sanitarny od posesji do przepompowni należy projektować z rur kanalizacyjnych Ø 160 mm PCV ze spadkiem w kierunku przepompowni.
4. Włączenie przyłącza Ø 40 mm w ciśnieniowy kanał sanitarny Ø 63 mm projektować poprzez trójnik włączeniowy Ø 63/40 mm PE.