

INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ**

ADRES: **DĄBROWA, gm. WIELUŃ**  
**dz. nr ewid. 757, 759, 786**

**WIELUŃ, dz. nr ewid. 222/42 -obr. nr 4**

INWESTOR: **GMINA WIELUŃ**  
**98-300 WIELUN, pl. Kazimierza Wlk. 1**

PROJEKTANT: **mgr inż. Anna Nowakowska**  
**BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „AKTE”**  
**98-300 WIELUŃ, os. Stare Sady 46/18**

**Informację** opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

wrzesień 2012r,

## **1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONYWANIA.**

### **1.1. Zakres robót.**

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych z ażurowym
- Wykonanie podsypki przewód wodociągowy
- Montaż przewodu i armatury (zasuwy, hydranty)
- Wykonanie obsypki i zasypki z zagęszczeniem gruntu
- Odbudowa nawierzchni drogi
- Niwelacja terenu i prace porządkowe

Szczegółowy zakres robót - zgodnie z projektem budowlanym

### **1.2. Kolejność realizacji inwestycji.**

- Wytczenie geodezyjne trasy wodociągu
- Rozbiórka konstrukcji drogi w pasie wykopów
- Wykopy liniowe
- Montaż przewodu wodociągowego
- Badanie szczelności przewodu
- Badanie jakości wody
- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym gruntu
- Odbudowa nawierzchni drogi
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- Prace porządkowe

## **2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE.**

Trasa projektowanej sieci wodociągowej przebiega w pasie istniejących dróg gminnych o nawierzchni gruntowej (żuźłowej). W pasie drogowym zlokalizowany jest kabel telefoniczny i kabel elektryczny. Wzdłuż ul. Wodociągowej, po jej wschodniej stronie, zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczna.

## **3. ISTNIEJĄCE ZAGROŻENIA.**

Na terenie objętym inwestycją nie stwierdzono żadnych istniejących zagrożeń. Prace w pasie drogi należy prowadzić przy ograniczonym ruchu pojazdów mechanicznych.

## **4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT.**

Prace ziemno-montażowe przy budowie sieci wodociągowej prowadzone będą na głębokości ok. 1,6m. Teren wokół wykopów należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Prace sprzętem mechanicznym (koparką) w sąsiedztwie napowietrznej linii energetycznej należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.

## 5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.

Pracownicy, przed przystąpieniem do realizacji robót, powinni być przeszkoleni w zakresie bhp, a w szczególności w zakresie prowadzenia robót w głębokich wykopach oraz **w sąsiedztwie i pod napowietrzną linią energetyczną**. Wszelkie prace ziemne i montażowe związane z budową wodociągu należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, zm. Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

## 6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM.

Wykonawca obiektu winien uzgodnić termin rozpoczęcia budowy oraz jej czas trwania z Gminą Wieluń oraz z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Wieluniu. Pracownicy wykonujący prace w pasie drogowym winni być wyposażeni w odzież ochronną, wymaganą dla takiego rodzaju prac.

Teren budowy należy wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

Ściany wykopów liniowych powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczną pracę przy montażu przewodu wodociągowego.

UWAGA: Przy pracach pod napowietrzną linią energetyczną należy zachować szczególną ostrożność.

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST ZOBOWIĄZANY do opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW”, którego szczegółowy zakres i formę określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003r. (Dz.U. 120, poz. 1126).

Opracowała: mgr inż. Anna Nowakowska