



**UWAGI:**

1. W miejscu kolizji z siecią drenarską prace ziemne wykonywać ręcznie.
2. O napotkanej kolizji powiadomić WZMiUW w Wieluniu.
3. Średnicę rury osłonowej dostosować do średnicy rurociągu drenarskiego.

Temat	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ		Data	08.2012 r.
Tytuł rys.	ZABEZPIECZENIE PRZEWODU MELIORACYJNEGO W MIEJSCU KOLIZJI			
Inwestor	GMINA WIELUŃ, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 98-300 WIELUŃ		Nr rys.	5
Autor projektu	mgr inż. Michał Siatkowski		Podpis	
Sprawdził			Podpis	