

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ**
ul. Potockiego, ul. Polna, ul. Graniczna
- pas drogi krajowej nr 45; km: 171+879 -

ADRES: **WIELUŃ , ul. 3 Maja**
dz. nr ewid. 55, obręb nr 14

INWESTOR: **GMINA WIELUŃ**
98-300 WIELUŃ, Pl. Kazimierza Wlk.1

PROJEKTANT: **mgr inż. Anna Nowakowska**
BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „AKTE”
98-300 WIELUŃ, os. Stare Sady 46/18

Informację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

marzec 2014r.

1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robót.

- Wykopy jamisty z pełnym umocnieniem ścian
- Odwodnienie wgłębne za pomocą igłofiltrów
- Wykonanie przewiertu sterowanego pod drogą krajową
- Montaż kanału sanitarnego i studzienek
- Odbudowa nawierzchni chodnika i drogi
- Niwelacja terenu i prace porządkowe.

Szczegółowy zakres robót - zgodnie z projektem budowlanym

1.2. Kolejność realizacji inwestycji.

- Oznakowanie robót w pasie drogi krajowej i dróg gminnych
- Wytczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej
- Rozbiórka konstrukcji chodnika w pasie drogi gminnej w obrębie wykopów
- Wykopy jamisty z pełnym umocnieniem ścian
- Wykonanie przewiertu sterowanego pod drogą krajową
- Montaż przewodu kanalizacyjnego i studzienek kanalizacyjnych
- Monitoring kamerą TV sieci kanalizacji sanitarnej
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym gruntu
- Odbudowa nawierzchni chodnika i drogi
- Prace porządkowe.

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w poprzek drogi krajowej o nawierzchni gruntowej. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w obrębie przewiertu, występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu: 2 x przepust: kd500, kabel telefoniczny oraz wodociąg w90. Projektowany przewiert pod drogą krajową zlokalizowany będzie na głębokości poniżej istniejących przewodów.

3. ISTNIEJĄCE ZAGROŻENIA.

Na terenie objętym inwestycją nie stwierdzono żadnych istniejących zagrożeń.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT.

Prace w pasie drogi krajowej prowadzić przy niezakłóconym ruchu pojazdów mechanicznych. Prace w pasach dróg gminnych należy prowadzić przy ograniczonym lub wyłączonym ruchu pojazdów mechanicznych. Teren wokół wykopów należy zabezpieczyć przed dostępem osób

trzecich. Prace ziemno-montażowe pod napowietrznymi liniami energetycznymi należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.

Pracownicy, przed przystąpieniem do realizacji robót, powinni być przeszkoleni w zakresie bhp, a w szczególności w zakresie prowadzenia robót w głębokich wykopach oraz w pasie drogowym. Wszelkie prace ziemne i montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, zm. Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM.

Wykonawca kanalizacji sanitarnej winien uzgodnić termin wykonywania robót z Zarządcami dróg. Prace w pasach drogowych należy prowadzić zgodnie z wcześniej zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Pracownicy wykonujący prace w pasie drogowym winni być wyposażeni w odzież ochronną, wymaganą dla takiego rodzaju prac.

Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Ściany wykopów liniowych powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczną pracę przy montażu przewodu kanalizacyjnego.

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” kierownik budowy **JEST ZOBOWIĄZANY** do opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW”, którego szczegółowy zakres i formę określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003r. (Dz.U. 120, poz. 1126).

Opracowała:

mgr inż. Anna Nowakowska