

INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:                   **ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ**  
                                  **Z PRZYŁĄCZEM**

ADRES:                   **MASŁOWICE, gm. WIELUŃ**

                              działki nr ewid.: **455, 464, 452/8, 710, 834/5, 922 – obręb Masłowice**

INWESTOR:               **GMINA WIELUŃ**  
                              98-300 WIELUN, pl. Kazimierza Wlk. 1

PROJEKTANT:            **mgr inż. Anna Nowakowska**  
                              **BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „AKTE”**  
                              98-300 WIELUŃ, os. Stare Sady 46/18

**Informację** opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

LIPIEC 2014r,

## **1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONYWANIA.**

### **1.1. Zakres robót.**

**Przed rozpoczęciem robót należy wykonać projekty organizacji ruchu na czar robót w pasie drogi powiatowej i w pasach dróg gminnych.**

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych z ażurowym umocnieniem ścian lub wykopy skarpowe
- Przewiert pod drogą powiatową.
- Wykonanie podsypki przewód wodociągowy
- Montaż przewodu i armatury (zasuwy, hydranty, bloki oporowe)
- Wykonanie obsypki i zasypki z zagęszczeniem gruntu
- Odbudowa nawierzchni drogi.
- Niwelacja terenu i prace porządkowe

Szczegółowy zakres robót - zgodnie z projektem budowlanym

### **1.2. Kolejność realizacji inwestycji.**

- Wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociągowej i przyłącza
- Wykopy liniowe
- Przewiert pod drogą powiatową
- Montaż przewodu wodociągowego
- Badanie szczelności przewodu
- Badanie jakości wody
- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym gruntu
- Odbudowa nawierzchni drogi
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- Prace porządkowe

## **2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE.**

Trasa projektowanej sieci wodociągowej przebiega w pasie istniejących dróg gminnych o nawierzchni gruntowej (żuźłowej), pod drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej i w obrębie działek prywatnych. W pasie drogowym zlokalizowany jest kabel telefoniczny i kabel elektryczny. Wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczna.

**Uwaga: W poboczu drogi powiatowej zlokalizowana jest trasa kabla telefonicznego – światłowodu.**

## **3. ISTNIEJĄCE ZAGROŻENIA.**

Na terenie objętym inwestycją nie stwierdzono żadnych istniejących zagrożeń. Prace w pasie dróg należy prowadzić przy ograniczonym ruchu pojazdów mechanicznych.

#### **4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT.**

Prace ziemno-montażowe przy budowie sieci wodociągowej prowadzone będą na głębokości ok. 1,7 m. Teren wokół wykopów należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Prace sprzętem mechanicznym (koparką) w sąsiedztwie napowietrznej linii energetycznej należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.

#### **5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.**

Pracownicy, przed przystąpieniem do realizacji robót, powinni być przeszkoleni w zakresie bhp, a w szczególności w zakresie prowadzenia robót w głębokich wykopach oraz **w sąsiedztwie i pod napowietrzną linią energetyczną**. Wszelkie prace ziemne i montażowe związane z budową wodociągu należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, zm. Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

#### **6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM.**

Wykonawca obiektu winien uzgodnić termin rozpoczęcia budowy oraz jej czas trwania z Inwestorem oraz z zarządcą sieci wodociągowej, tj. Zakładem Eksploatacji Wodociągów, Jerzy Korbiel w Wieluniu. Pracownicy wykonujący prace w pasie drogowym winni być wyposażeni w odzież ochronną, wymaganą dla takiego rodzaju prac. Teren budowy należy wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Ściany wykopów liniowych powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczną pracę przy montażu przewodu wodociągowego. **UWAGA: Przy pracach pod napowietrzną linią energetyczną należy zachować szczególną ostrożność.**

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST ZOBOWIĄZANY do opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW”, , zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003r. (Dz.U. 120, poz. 1126).

Opracowała: mgr inż. Anna Nowakowska