

6. Przykanaliki sanitarne projektować z rur kanalizacyjnych  $\varnothing$  160 PCV łączonych w kielichach na uszczelkę gumową ułożonych ze spadkiem umożliwiającym grawitacyjny spływ ścieków. Na terenie posesji przewidzieć studzienkę rewizyjną.
7. W projekcie należy uwzględnić koszt inspekcji telewizyjnej projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Zabrania się wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Za wydanie warunków technicznych należy wnieść opłatę w kasie tutejszego przedsiębiorstwa w kwocie 53,00 zł – kalkulacja z 01.02.2002 r. plus podatek VAT – 23%

MISTRZ USTC WODY  
w Zakładzie Wod.-Kan.

mgr *Paweł Misiak*