

OS. WYSZYŃSKIEGO 22/21
98 – 300 WIELUŃ

**BIURO USŁUGOWO – PROJEKTOWE „AKTE”
NOWAKOWSKA ANNA
98-300 WIELUŃ OS. STARE SADY 46/18**

Dotyczy : warunków technicznych na wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej
w miejscowości Turów gmina Wieluń.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004 r. poz. 1156) i Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747), Zakład Eksploatacji Wodociągów ustala następujące warunki techniczne do projektowania rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Borowiec gmina Wieluń:

SIEĆ WODOCIĄGOWA

1. Sieć wodociągową projektować rur PCV Ø 90.
2. Miejsce włączenia do istniejącej sieci wodociągowej dz. nr ewid. 706 – droga gminna. Włączenie projektować poprzez wmontowanie trójnika kołnierzowego wraz z zasuhami odcinającymi i skrzynkami do zasuw.
3. Sieć wodociągową projektować rur PCV Ø 110.
4. Miejsce włączenia do istniejącej sieci wodociągowej dz. nr ewid. 690 – droga gminna. Włączenie projektować poprzez wmontowanie trójnika kołnierzowego wraz z zasuhami odcinającymi i skrzynkami do zasuw.
5. Sieć wodociągową projektować rur PCV Ø 110.
6. Miejsce włączenia do istniejącej sieci wodociągowej dz. nr ewid. 400 – wł.: Pagacz Tadeusz. Włączenie projektować poprzez wmontowanie trójnika kołnierzowego wraz z zasuhami odcinającymi i skrzynkami do zasuw.
7. Trasę sieci wyposażyć w hydranty naziemne Ø 80.
8. Przedłużone odcinki zakończyć zaślepionym trójnikiem w kierunku dalszej rozbudowy.
9. Przed przystąpieniem do pracy należy:
 - Dokumentację projektową opracowaną w czterech jednobrzmiących egzemplarzach przedłożyć do uzgodnienia w tutejszym zakładzie.
 - Przed przystąpieniem do wykonania robót Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwych organów na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 - Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, Inwestor zobowiązany jest do zlecenia inwentaryzacji powykonawczej odcinka wodociągu i przyłącza jednostce geodezyjnej.
 - Projekt należy uzgodnić w Zespole Uzgodnień Dokumentacji oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Wieluń.

Kierownik do spraw eksploatacji

Korbiel
Maciej Korbiel